



LEGENDA:

- Kabel YKY 5x6mm2
- - - Kabel YKY 3x4mm2

UWAGA:

1. Kable do nagrzewnic układać w korytach kablowych 150x60

BPHU GRASER Serwa Paweł
42-208 Częstochowa, ul. Bohaterów
Katynia 2

Inwestycja	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej		Data: I 2020
Adres inwestycji	ul. Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona, dz. nr. ewid 3538		Rys. 4
Inwestor	Gmina Dąbrowa Zielona		Skala
Adres Inwestora	ul. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona		Etap
Temat rysunku	Instalacje elektryczne PIWNICE budynek szk. gimna.		EL/PW
Branża instalacji elektrycznych	Projektant	inż. Robert Kucharski Nr upw. LOD0622/PWOE/06 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych	Podpis:
	Asystent projektanta	mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: