



- LEGENDA:
- Kabel YKY 5x50mm2
  - Kabel YKY 5x6mm2
  - Kabel YKY 3x4mm2
  - Kabel YKY 5x16mm2
- UWAGA:
- Kable do nagrzewnic układać w korytach kablowych 150x60
  - Kabel od RG do R1 należy układać w korycie kablowym 150x100

BPHU GRASER Serwa Paweł 42-208 Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 2		
Inwestycja	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	Data: I 2020
Adres inwestycji	ul. Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona, dz. nr. ewid 3538	Rys. 2
Inwestor	Gmina Dąbrowa Zielona	Skala
Adres Inwestora	ul. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona	Etap
Temat rysunku	Instalacje elektryczne PARTER budynek szk. podst.	EL/PW
Branża instalacji elektrycznych	Projektant inż. Robert Kucharski Nr upw. LOD/0622/PW/OE/06 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych	Podpis:
	Asystent projektanta mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: