



- LEGENDA:
- Kabel YKY 5x6mm2
  - Kabel YKY 3x4mm2
  - Kabel YKY 5x16mm2
- UWAGA:
- Kable do nagrzewnic układać w korytkach kablowych 150x60
  - Kabel od RG do R2 należy układać w korycie kablowym 150x60

BPHU GRASER Serwa Paweł 42-208 Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 2			
Inwestycja	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej		Data: I 2020
Adres inwestycji	ul. Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona, dz. nr. ewid 3538		Rys. 5
Inwestor	Gmina Dąbrowa Zielona		Skala
Adres Inwestora	ul. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona		Etap
Temat rysunku	Instalacje elektryczne PARTER budynek szk. gimna.		
Branża instalacji elektrycznych	Projektant	inż. Robert Kucharski Nr upraw. 1.0008622/PW/CE/08 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych	Podpis:
	Asystent projektanta	mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: