



LEGENDA:

- Przewód HDGs 3x2,5mm2 dla GX
- Kabel YKY 3x2,5mm2
- Kabel z czujnikiem temperatury ZB
- Kabel z czujnikiem temperatury zewnętrznej T2/T3
- Kabel YKY 4x1mm2
- Kabel YKY 3x1,5mm2
- Sterowniki pogodowe pomp i zaworów P3-P6

UWAGA:

- Kable i przewody należy układać w rurach ostonowych RL

BPHU GRASER Serwa Paweł 42-208 Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 2		
Inwestycja	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	Data: I 2020
Adres inwestycji	ul. Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona, dz. nr. ewid 3538	Rys. 13
Inwestor	Gmina Dąbrowa Zielona	Skala
Adres Inwestora	ul. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona	Etap
Temat rysunku	Inst. elekt. kotłownia gazowa i pompy P3-P7 PIWNICE	EL/PW
Branża instalacji elektrycznych	Projektant inż. Robert Kucharski Nr upw. LOD/0622/PW/OE/06 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych	Podpis:
	Asystent projektanta mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: